

Lubień Kujawski, 30.07.2015 r.

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia nr ZP.19.2015 pn. „**Prace polegające na pokryciu papą termozgrzewalną wraz z obróbkami blacharskimi dachów wybranych budynków Zespołu Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim**”

WYJAŚNIENIE

Od Wykonawcy wpłynęło zapytanie dotyczące przedmiotowego postępowania. Poniżej treść zadanych pytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie: Prosimy podać, które obróbki blacharskie należy zdemontować i wykonać nowe?

Odpowiedź: Należy zdemontować i wykonać nowe wszystkie obróbki blacharskie.

Pytanie: Proszę o informacje, z jakiego materiału mają być wykonane nowe rynny i rury spustowe?

Odpowiedź: Rynny i rury spustowe należy wykonać z PCV.

BURMISTRZ

Marek Wilński