GMINA LUBIEŃ KUJAWSKI
NIP:888 290 42 67
ul. Wojska Polskiego 29
87-840 Lubień Kujawski

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Lubień Kujawski, 19.11.2018 r.

ZP.271.15.2018

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: **ZP.271.15.2018**. Nazwa zadania: **„Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lubieniu Kujawskim".**

WYJAŚNIENIE

Uprzejmie informujemy, że na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Od wykonawców wpłynęły zapytania dotyczące przedmiotowego postępowania. Poniżej treść zadanych pytań wraz z odpowiedziami:

1. Co oznacza zapis z ogłoszenia z pkt II.4 „ *Zamawiający zastrzega możliwość podzielenia przedmiotu zamówienia na dwa etapy. Pierwszy etap nie może przekroczyć 40% wartości brutto*". Czy Wykonawca ma złożyć ofertę w dwóch etapach? Czy Zamawiający sam dokonuje podziału oferty i jeśli tak to w jakim momencie? W wzorze umowy występuje zapis o podziale na etapy. Jaki zakres prac obejmuje dany etap?

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że przedmiot zamówienia należy wykonać w całości zgodnie z SIWZ oraz dokumentacją projektową. Podział na etapy dotyczy finansowego rozliczenia zadnia tj. roboty wykonane w I etapie mogą być rozliczone w wysokości nieprzekraczającej *40% wartości brutto* całego kontraktu.

2. Jakiego typu wrota stalowe maja być zamontowane w budynku (obiekcie nr 1)? Prosimy o szczegółową specyfikacje.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że należy zastosować wrota stalowe z płyty warstwowej z rdzeniem z pianki poliuretanowej

3. Jakiego typu drzwi należy zamontować w budynku? Prosimy o szczegółową specyfikację?

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że należy zastosować wrota stalowe z płyty warstwowej z rdzeniem z pianki poliuretanowej.

4. Czy dopuszcza się wykonanie zbiornika wód opadowych metodą studniarską (zapuszczaną)?

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że dopuszcza wykonanie zbiornika wód opadowych metodą studniarską.

5. Jaka jest metoda zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowych komory kraty koszowej, pompowni ścieków, konstrukcji hali? W przedmiarze jest malowanie farbami, natomiast w projekcie jest ocynkowanie ogniowe?

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że zabezpieczenia antykorozyjnego należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym.

6. Prosimy o wskazanie miejsca montażu zaworu klapowego SERIE 2000 o średnicy nominalnej dn 80mm zgodnie z pozycją przedmiaru 95 d.6?

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że zawór omyłkowo ujęto w przedmiarze, podstawę wyceny stanowi dokumentacja projektowa.

7. Jakiego typu izolacji powłokowych wewnętrznych i zewnętrznych należy użyć do zbiornika wód opadowych, komory kraty koszowej, przepompowni ścieków i osadników wtórnych, ponieważ występują różnicę pomiędzy projektem, a przedmiarem?

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że izolacje powłokowe należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym.

8. Prosimy o wskazanie prawidłowych ilości przepustnic (w zestawieniu jest 8 szt, a w przedmiarze w poz. 92 i 93 jest 16 szt.)?

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że do wyceny należy kierować się ilością wskazana w dokumentacji projektowej.

9. Prosimy o wskazanie prawidłowych ilości przepływomierzy elektromagnetycznych (w zestawieniu są 2 szt., a w przedmiarze w poz. 91 są 3szt.)?

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że do wyceny należy kierować się ilością wskazana w dokumentacji projektowej.

10. Prosimy o dołączenie rysunku studni rozdziału ścieków wraz z rozwiązaniami technologicznymi.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że studnię rozdziału ścieków wykonać zgodnie z opisem tj. „Zasuwy należy montować na istniejącym rurociągu PVC za pomocą połączeń rurowo-kołnierzowych produkcji STRAUB w projektowanych komorach zasuw wykonanych w postaci studni z kręgów betonowych o średnicy 1500 mm. W celu ominięcia komory na wypadek wystąpienia awarii przewidziano by`pass poprzez zabudowanie na kolektorze grawitacyjnym DN300 przed komorą dwóch zasuw nożowych umożliwiających odpowiednie przekierowanie ścieków. Zaprojektowano zasuwy nożowe typ HERA BD produkcji KSB o średnicy nominalnej DN300 wyposażonej w kierownicę".

11. Jakim remontom ma podlegać istniejący reaktor oraz istniejący zbiornik oznaczony na czerwono na załączonym PZT? Brakuje opisu technicznego oraz przedmiaru na ten zakres robót.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że remont istniejącego reaktora należy wykonać zgodnie z opisem dokumentacji projektowej.

12. Jaki jest system wizualizacji- producent, typ, wersja, rok instalacji, wykonawca .

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że nie posiada precyzyjnych informacji w tym zakresie. W celu weryfikacji żądanych informacji należy dokonać weryfikacji w terenie i obiekcie.

13. Gdzie (fizycznie) znajduje się komputer/ komputery systemu wizualizacji.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że nie posiada precyzyjnych informacji w tym zakresie. W celu weryfikacji żądanych informacji należy dokonać weryfikacji w terenie i obiekcie.

14. Czy jest dostępne oprogramowanie źródłowe obecnego systemu

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że nie posiada precyzyjnych informacji w tym zakresie. W celu weryfikacji żądanych informacji należy dokonać weryfikacji w terenie i obiekcie.

15. Czy obecny system można rozbudować tzn. czy nie ma jakichś ograniczeń (licencyjnych sprzętowych).

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że nie posiada precyzyjnych informacji w tym zakresie. W celu weryfikacji żądanych informacji należy dokonać weryfikacji w terenie i obiekcie.

16. O jakie elementy ma być rozbudowany system- w projekcie nie ma zaprojektowanych żadnych łączy do systemu.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że nie posiada precyzyjnych informacji w tym zakresie.

W celu weryfikacji żądanych informacji należy dokonać weryfikacji w terenie i obiekcie.

17. Czy Zamawiający dopuści wykonanie zbiornika buforowego na wody ściekowe o poj. 250 m3 z elementów prefabrykowanych ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści wykonanie zbiornika buforowego o poj. 250m^3 z elementów prefabrykowanych pod warunkiem zachowania parametrów funkcjonalnych wskazanych w SIWZ i dokumentacji projektowej

Zamawiający w celu zapewnienia Wyklonawcom czasu niezbednego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia postaniowł przedłużyc termin składnia ofert. Nowe terminy są nastepujące:

Termin składnia ofert: **23.11.2018r**. do godz 13:00

Terminotwarczia ofert do dnia: **23.11.2019r**. godz 13:15

Ponadto, zmianie uległa sekcja X pkt.4, prawidłowa treść:

Ofertę należy umieścić w nieprzezroczystym i opieczętowanym opakowaniu. Należy stosować opakowanie zewnętrzne i wewnętrzne. Na opakowaniu zewnętrznym oferty (kopercie), zaadresowanym do zamawiającego należy zamieścić następującą informację:

„Oferta na zadanie:
„ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W LUBIENIU KUJAWSKIM"
- nie otwierać przed dniem 23 listopada 2017 r. godz. 13.15"

W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków zamówienia pozstaje niezmieniona

BURMISTRZ
Marek Wiliński