

Znak sprawy (nr zamówienia): ZP.10.2019

WARUNKI ZAMÓWIENIA /WZ/

I. Nazwa i adres zamawiającego /pieczęć/:

Nazwa zamawiającego:	Gmina Lubień Kujawski
Adres zamawiającego:	ul. Wojska Polskiego 29
Kod Miejscowość:	87-840 Lubień Kujawski
Telefon:	0-54-284-30-89
Faks:	0-54-284-35-00
Adres strony internetowej:	www.lubienkujawski.pl
Adres poczty elektronicznej:	zamowieniapubliczne@lubienkujawski.pl

II. Przedmiot zamówienia.

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa **40** fabrycznie nowych kompletnych gotowych do montażu przydomowych jednozbiornikowych oczyszczalni ścieków o następujących parametrach technicznych:

a) 26 sztuk kompletnych oczyszczalni przepustowości minimalnej oczyszczalni 0,6 m3/dobę i osadnika wstępnego o pojemności minimalnej 2,0 m3 o następującej specyfikacji:

- zbiornik 2000l jednokomorowy;
- kosz do zbiornika;
- filtr z wypełnieniem puzzolana;
- 40 mb rury drenażowej- nacinanej fi 110;
- 6 mb rury pełnej fi 110 odcinki 2m;
- 3mb rury pełnej fi 110 odcinki 1m;
- 1 studzienka rozdzielcza o średnicy min. fi 300, wysokości min. 50 cm, jedno wejście, trzy wyjścia;
- 40mb geowłókniny o min. szerokości 50 cm, gęstość 150 g/m2;
- 5szt kolanek 90 stopni fi 110;
- 3szt. - kominek napowietrzający;

b) 7 sztuk kompletnych oczyszczalni o przepustowości minimalnej oczyszczalni 0,9 m3/dobę i osadnika wstępnego o pojemności minimalnej 3,0 m3 o następującej specyfikacji:

- zbiornik 3000l jednokomorowy;
- kosz do zbiornika;
- filtr – wypełnienie puzzolana;
- 60 mb rury drenażowej- nacinanej fi 110;
- 6 mb rury pełnej fi 110 odcinki 2m;
- 3 mb rury pełnej fi 110 odcinki 1m;
- 1 studzienka rozdzielcza o średnicy min. fi 300, wysokości min. 50 cm, jedno wejście, trzy wyjścia;
- 60 mb geowłókniny o min. szerokości 50 cm, gęstość 150 g/m2;
- 5 szt. kolanek 90 stopni fi 110;
- 3 szt. - kominek napowietrzający;

c) 5 sztuk kompletnych oczyszczalni o przepustowości minimalnej oczyszczalni 1,2 m3/dobę i osadnika wstępnego o pojemności minimalnej 4,0 m3 o następującej specyfikacji:

- zbiornik 4000l jednokomorowy;
- kosz do zbiornika;

- filtr - wypełnienie puzzolana;
 - 80 mb rury drenażowej- nacinanej fi 110;
 - 8 mb rury pełnej fi 110 odcinki 2m;
 - 4 mb rury pełnej fi 110 odcinki 1m;
 - 2 studzienki rozdzielcze o średnicy min. fi 300, wysokości min. 50 cm, jedno wejście, trzy wyjścia;
 - 80 mb geowłókniny o min. szerokości 50 cm, gęstość 150 g/m²;
 - 6 szt. kolanek 90 stopni fi 110;
 - 4 szt. - kominiek napowietrzający;
- d) 2 sztuki kompletnych oczyszczalni o przepustowości minimalnej oczyszczalni 1,5 m³/dobę i osadnika wstępnego o pojemności minimalnej 5,0 m³ o następującej specyfikacji:
- zbiornik 5000l jednokomorowy;
 - kosz do zbiornika;
 - filtr - wypełnienie puzzolana;
 - 100 mb rury drenażowej- nacinanej fi 110;
 - 12 mb rury pełnej fi 110 odcinki 2m;
 - 5 mb rury pełnej fi 110 odcinki 1m;
 - 2 studzienki rozdzielcze o średnicy min. fi 300, wysokości min. 50 cm, jedno wejście, trzy wyjścia;
 - 100 mb geowłókniny o min. szerokości 50 cm, gęstość 150 g/m²;
 - 9 szt. kolanek 90 stopni fi 110;
 - 5 szt. - kominiek napowietrzający;
2. Dostawa zestawu: trójnika 90 stopni o średnicach 160/110/160 mm, rury fi 110 długości 1 m i korka fi 110 – **40 sztuk/kpl.**;
3. Dostawa 40 sztuk nadstawek do oczyszczalni o wysokości min. 40 cm.
4. Dostawa 55 sztuk nadstawek do studzienek rozdzielczych o wysokości min. 40 cm
5. Dostawa 27 sztuk kompletnych przepompowni ścieków czystych o średnicy min. 425 mm i wysokości min. 1550 mm z włazem szczelnym i pompą zatapialną do wody brudnej (montaż za osadnikiem) włączana za pomocą pływaka zintegrowanego o parametrach: moc min. 250W, min. wydajność 5000l/godz., min. wysokość tłoczenia 5 metrów. Zamawiający określając przedmiot zamówienia wzorował się na parametrach pompy typu firmy Karcher SP1 DIRT, mając na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia, należy rozumieć je jako przykładowe i rozpatrywać łącznie z wyrazem „lub równoważny” pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych. W zestaw przepompowni wchodzi:
- przepompownia o pojemności około 150l wysokość min. 155cm;
 - pompa do wody brudnej;
 - przejście z pompy na rurę PP fi 32 lub fi 40;
 - kolano PP na rurę fi 32 lub fi 40;
 - dwie uszczelki wargowe (in situ) fi 110;
 - 2m rury PP na fi 32 lub fi 40;
 - gniazdko elektryczne hermetyczne.

Materiały muszą posiadać odpowiednie certyfikaty potwierdzające zgodność z Polskimi Normami oraz certyfikaty bezpieczeństwa a także posiadać min. 3 letni okres gwarancji od producenta.

Materiały należy dostarczyć na adres zamawiającego: **ul. Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski.**

Do porozumiewania się z oferentami w sprawie przedmiotu zamówienia upoważniona jest Pan Jakub Tomczak, pokój nr 17 tel. (54) 284 43 52

III. Termin wykonania zamówienia.

Od zawarcia umowy do 31 maja 2019r.

- 5 sztuk kompletnych oczyszczalni przepustowości minimalnej oczyszczalni 0,6 m³/dobę i osadnika wstępnego o pojemności minimalnej 2,0 m³,
- 5 sztuk kompletnych oczyszczalni o przepustowości minimalnej oczyszczalni 0,9 m³/dobę i osadnika wstępnego o pojemności minimalnej 3,0 m³,
- 10 szt. zestawów: trójnika 90 stopni o średnicach 160/110/160 mm, rury fi110 długości 1 m i korka fi110
- 10 sztuk nadstawek do oczyszczalni o wysokości min. 40 cm.
- 15 szt. nadstawek do studzienek rozdzielczych o wysokości min. 40 cm
- 8 sztuk kompletnych przepompowni ścieków

Pozostała część zamówienia do 30.06.2019 r.

IV. Warunki udziału w postępowaniu (wymagania zamawiającego):

Nie dotyczy

V. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty i ich wagi procentowe:

Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie najniższa cena.

VI. Tryb postępowania.

Postępowanie prowadzone jest bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień właściwe dla zamówień o równowartości poniżej 30 000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 tejże ustawy.

VII. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.

Cena oferty powinna być obliczona w złotych polskich z uwzględnieniem ewentualnych upustów, jakie oferent oferuje i należy ją określić w wysokości brutto (z podatkiem od towarów i usług VAT). Kwota ta musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. Tak wyliczoną cenę brutto (z podatkiem VAT) należy wykazać w „Formularzu oferty”, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszych Warunków zamówienia.

VIII. Oferta powinna zawierać:

1. Wypełniony „Formularz oferty”,
2. Certyfikaty, karty techniczne.

IX. Miejsce oraz termin składania ofert (wybrać właściwe):

Dla ofert pisemnych:

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego: Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim, ul. Wojska Polskiego Nr 29, 87-840 Lubień Kujawski, w pokoju nr 1 (sekretariat) w terminie do dnia 08.05.2019 r. do godz. 13:00.

Dla ofert przesyłanych w formie elektronicznej:

Oferty należy przesyłać na adres e-mail: zamowieniapubliczne@lubienkujawski.pl w terminie do dnia 08.05.2019 r. do godz. 13:00.

X. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

Z oferentem, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa, której wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszych Warunków zamówienia /WZ/.

XI. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:

Zamawiający nie dopuszcza/dopuszcza (właściwe podkreślić) składania ofert częściowych.

XII. Załączniki do niniejszych warunków zamówienia stanowią:

1. Druk „Formularz oferty” z załącznikiem.
2. Wzór umowy.

KIEROWNIK
Referatu Inwestycyjnego

.....
Jakub Tomczak
(podpis i pieczęć kierownika
komórki organizacyjnej ds. zamówień publicznych)

Zatwierdził:

Burmistrz Lubienia Kujawskiego
lub osoba upoważniona

BURMISTRZ

.....
Marek Wiński

(podpis i pieczęć)

Lubień Kujawski, 2019-04-24
(miejscowość, data)