

Lubień Kujawski, 02.05.2019 r.

ZP.10.2019

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia. Numer sprawy: ZP.10.2019. Nazwa zadania: „Dostawa 40 fabrycznie nowych kompletnych gotowych do montażu przydomowych jednozbiornikowych oczyszczalni ścieków”. Poniżej treść zadanych pytań wraz z odpowiedziami:

1. Czy zamawiający wymaga, aby jednozbiornikowe osadniki były zgodne z normą PN EN 12566-1/A1 i czy należy dołączyć do oferty Deklarację Właściwości i Użytkowych?

Odpowiedź: Jednozbiornikowe osadniki mają być zgodne z normą PN EN 12566-1/A1 i prosimy dołączyć do oferty Deklarację Właściwości i Użytkowych

2. Czy oferowane studzienki rozdzielcze mają posiadać aktualną Aprobate Techniczną, dopuszczającą do stosowania w budownictwie i czy należy dołączyć w/w dokumenty do oferty?

Odpowiedź: Studzienki rozdzielcze mają posiadać Aprobate Techniczną i prosimy dołączyć do oferty.

3. Czy oferowany drenaż rozsączający ma posiadać aktualną Aprobate Techniczną, dopuszczającą do stosowania w budownictwie i czy należy dołączyć w/w dokumenty do oferty?

Odpowiedź: Drenaż rozsączający ma posiadać Aprobate Techniczną i prosimy dołączyć do oferty.

4. Czy wskazane w zapytaniu pojemności jednozbiornikowych osadników (2,0; 3,0; 4,0; 5,0m³) są pojemnościami netto, czy brutto tzn. czy w/w pojemności mają być pojemnościami czynnymi a nie całkowitymi

Odpowiedź: Wskazane pojemności jednozbiornikowych osadników są pojemnościami brutto.

BURMISTRZ
Marek Wiliński