

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.3.2020 w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa dróg gminnych nr 191410C Kanibród – Beszyn - Szewo Grabina, nr 191414C Beszyn -Gagowy Wieś oraz nr 191475C Gagowy Wieś - Kanibród, gm. Lubień Kujawski”

WYJAŚNIENIE

Uprzejmie informuję, że na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Istotnych Warunków Zamówienia. Od wykonawców wpłynęły zapytania dotyczące przedmiotowego postępowania. Poniżej treść zadanych pytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie nr 1

Zgodnie z opisem technicznym, przekrojami normalnymi warstwę ścieralną należy wykonać z mieszanki AC11S, zaś zgodnie z kosztorysem z mieszanki AC8S. Proszę o potwierdzenie, że nawierzchnię należy wykonać z mieszanki AC11S.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że warstwę ścieralną należy wykonać z mieszanki AC11S50/70

Pytanie nr 2

Proszę o udostępnienie SST.

Odpowiedź: Zamawiający udostępni w załączniku.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający zezwoli na zastosowanie mieszanki AC16W jako warstwę wyrównawczą?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zastosowanie mieszanki AC16W jako warstwę wyrównawczą.

Pytanie nr 4

Proszę o wskazanie właściwej grubości dolnej warstwy podbudowy z kruszywa dla dróg gminnych o nr 191410C i 191414C. Zgodnie z opisem technicznym i przekrojami wynosi ona 15 cm, zaś zgodnie z kosztorysem 12 cm.

Odpowiedź: Właściwa grubość dolnej warstwy podbudowy z kruszywa dla dróg gminnych o nr 191410C i 191414C wynosi 15 cm.

Pytanie nr 5

Proszę o wskazanie właściwej konstrukcji zjazdów bitumicznych. Zgodnie z opisem technicznym powinno wykonać się podbudowę z kruszywa o gr. 20 cm, zaś zgodnie z kosztorysem i przekrojami podbudowę grubości 30 cm.

Odpowiedź: Całkowita grubość podbudowy kruszywa zjazdów bitumicznych wynosi 30 cm.

Pytanie nr 6

Czy w przypadku przepustów, które należy oczyścić z namułu należy również zamontować dla nich nowe ścianki czołowe (zgodnie z opisem technicznym)? Jeżeli tak, wnoszę o zwiększenie ilości ścianek czołowych w kosztorysach.

Odpowiedź: Na przepustach które należy oczyścić z namułu należy zamontować nowe ścianki czołowe. Poprawiony kosztorys ofertowy w załączniku.

Pytanie nr 7

Dotyczy drogi gminnej nr 191475C. Proszę o podanie ilości krawężników najazdowych jakie należy ustawić przy zjazdach z kostki betonowej oraz o uwzględnienie powyższego w kosztorysie ofertowym.

Odpowiedź: Długość krawężników najazdowych drogi gminnej nr 191475C wynosi 35,0 m. Poprawiony kosztorys ofertowy w załączniku.

Pytanie nr 8

Zgodnie z pkt. 8 podpunkt 5 SIWZ oryginał dokumentu wniesienia wadium w formie innej niż pieniądź należy złożyć w oddzielnej kopercie do oferty. W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną, firmy ubezpieczeniowe pracują zdalnie, co wyklucza uzyskanie podpisanego oryginału gwarancji ubezpieczeniowej w formie papierowej . Wnosimy o możliwość dołączenia do oferty wydruku wersji elektronicznej poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgodny na dołączenie do oferty wydruku wersji elektronicznej gwarancji ubezpieczeniowej poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

Pytanie nr 9

Zgodnie z pkt. 8 podpunkt 5 SIWZ oryginał dokumentu wniesienia wadium w formie innej niż pieniądź należy złożyć w oddzielnej kopercie do oferty. W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną, firmy ubezpieczeniowe pracują zdalnie, co wyklucza uzyskanie podpisanego oryginału gwarancji ubezpieczeniowej w formie papierowej . Wnosimy o możliwość dołączenia do oferty wydruku wersji elektronicznej gwarancji wadium podpisanej przez towarzystwa ubezpieczeniowe podpisem elektronicznym lub o informację, czy Zamawiający uzna wadium za prawidłowo wniesione w przypadku wysłania na adres email Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej w formacie pdf. opatrzonego podpisem elektronicznym.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na złożenie gwarancji ubezpieczeniowej w formie papierowej podpisanej przez towarzystwa ubezpieczeniowe kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje niezmieniona.

BURMISTRZ
Marek Wiliński