GMINA LUBIEŃ KUJAWSKI
NIP: 888 290 42 67
ul. Wojska Polskiego 29
87-840 Lubień Kujawski
ZP.271.15.2020

Lubień Kujawski, dnia 04.01.2021 r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: **ZP.271.15.2020**. Nazwa zadania: **„Skomunikowanie terenów Kopalni Soli Lubień"**

WYJAŚNIENIE

Uprzejmie informujemy, że na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Od wykonawców wpłynęły zapytania dotyczące przedmiotowego postępowania. Poniżej treść zadanych pytań wraz z odpowiedziami:

1. Proszę o usunięcie zapisu z SST D.04.04.02 z pkt. 2.2. „Dopuszcza się użycie tylko kruszywa ze skał przeobrażonych.", ponieważ od 2004 roku obowiązująca w Polsce dyrektywa Unii Europejskie 89/106/EWG oraz Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 roku wraz z kolejnymi rozporządzeniami zabrania wskazywania konkretnych rodzajów skał lub ich wykluczanie (jedynie można wskazywać parametry jakie muszą spełniać kruszywa zastosowane w budowie drogi).

Odpowiedź: Zamawiający usunął zapis z Szczegółowej Specyfikacji Technicznej z pkt 2.2 „Dopuszcza się użycie tylko kruszywa ze skał przeobrażonych". Na BIP Zamawiającego została umieszczona zaktualizowana SST.

2. Zgodnie z projektem należy wykonać kanał technologiczny dla zadania nr 2. Czy wykonanie kanału technologicznego wchodzi w zakres inwestycji? Jeżeli tak proszę o udostępnienie przedmiaru robót dotyczącego wykonania kanału.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wykonanie kanału technologicznego stanowi II etap zadania i nie jest objęty przedmiotowym postępowaniem.

3. Czy w ramach obu inwestycji należy wykonać oznakowanie pionowe i poziome jezdni? Jeżeli tak proszę o uwzględnienie tego zakresu robót w kosztorysach ofertowych.

Odpowiedź: W ramach inwestycji należy wykonać oznakowanie pionowe zgodnie z projektem organizacji ruchu, według wykazu na stronie 10.

4. Proszę o informację czy Zamawiający dopuści zastosowanie na warstwę podbudowy oraz poboczy przekruszony gruz betonowy?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zastosowanie przekruszonego gruzu betonowego na podbudowę oraz pobocza.

Z up. BURMISTRZA
Jakub Tomczak
ZASTĘPCA BURMISTRZA