

ZP.4.2021

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia. Numer sprawy: ZP.4.2021. Nazwa zadania:
„Opracowanie dwóch odrębnych dokumentacji projektowo - kosztorysowych wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami prawa budowlanego pozwoleń/zgłoszeń robót budowlanych dla inwestycji dotyczących budowy odcinków sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w miejscowościach Kaliska oraz Lubień Kujawski”.

Poniżej treść zadanych pytań wraz z odpowiedziami:

1. Czy na terenie planowanej inwestycji obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że na terenie planowanych inwestycji obowiązują miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

2. W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w jakim terminie od złożenia wniosku Gmina jest w stanie wydać decyzje celu publicznego ?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że na terenie planowanych inwestycji obowiązują miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

3. W jakim terminie od złożenia wniosku Gmina wyda decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach oraz czy nie będzie konieczności przeprowadzanie oceny oddziaływania na środowisko w postaci raportu (dla kanalizacji w miejscowości Kaliska ze względu na długość sieci większą niż 1,0 km) ?

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia że decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zostanie wydana w terminie do 2 miesięcy od złożenia wniosku. Zamawiający nie przewiduje konieczności opracowania raportu oceny oddziaływania na środowisko.

4. Gdzie planowane jest włączenie sieci kan. sanitarnej w miejscowości Kaliska ?

Czy w przypadku konieczności zaprojektowania przepompowni (tłoczni) włączenie przewodu tłoczego będzie do studni kan. grawitacyjnej przy ul. Szkolnej / Leśnej czy do ist. przewodu tłoczego w ul. Szkolnej ?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w miejscowości Kaliska włączenie sieci kanalizacyjnej należy przewidzieć do istniejącego kolektora sanitarnego w działkach 232/56, 232/208, 232/75 obręb Kaliska. W przypadku konieczności zaprojektowania tłoczni ścieków do sieci kanalizacyjnej przy ul. Szkolnej włączenie należy zaprojektować do istniejącego przewodu tłoczego.

5. Czy projektowane sieci kanalizacji sanitarnej mają być z odgałęzieniami bocznymi (przykanalikami) do działek przyległych czy tylko sama sieć? Jeśli z odgałęzieniami bocznymi to czy konieczne będzie uzgadnianie lokalizacji z właścicielami działek ?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że projektowane sieci kanalizacyjne mają przewidywać przykanaliki do działek przyległych w granicach pasa drogowego. Lokalizacja przykanalików do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie koncepcji zagospodarowania terenu.

6. Czy Zamawiający rozważa możliwość zmniejszenia zaproponowanych kar umownych za zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia z 2,0 % do powszechnie stosowanych na poziomie 0,3 - 0,5 % za każdy dzień zwłoki ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy umowy w zakresie kar umownych.

7. Czy Zamawiający rozważa możliwość zmiany terminu wykonania zadania z zaproponowanego 30.06.2021 na 30.08.2021?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy WZ w zakresie terminu wykonania opracowania.

8. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę zaproponowanego terminu 30.06.2021 w przypadku uzasadnionych okoliczności i nieprzewidzianych trudności w trakcie realizacji zadania ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zmianę zaproponowanego terminu 30.06.2021r. w przypadku wystąpienia uzasadnionych okoliczności np. siły wyższej.

BURMISTRZ
Marek Wiliński