



Obudowa natynkowa IP65, 3x18 mod.

obwód	01	02	03	04	05	06	07	08	09
[kW]	1,0	1,0	0,3	0,2		0,2	0,1	0,5	1,0
	Kotłownia kaskadowa EVODENS PRO AMC45	Rezerwa	Liczniki ciepła L1, L2, L3	Moduł GAZEX	Rezerwa	Oświetlenie	Oświetlenie ewakuacyjne	Stacja uzdatniania wody	Gniazdo wtyczkowe 230V

UWAGA:
W istniejącej rozdzielnicy RG zainstalować rozłącznik bezpiecznikowy R301 20A dla zasilania rozdzielnicy RK.

ROZDZIELNICA RK
- schemat ideowy
UKŁAD ZASILANIA TN-C-S

BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH INSTALACJI SANITARYCH insan MIROSLAW HEJBUDZKI			PRACOWNIA : TORUŃ, ul. Rydygiera 40B/28 tel. kom. +48 603 675 836
ZADANIE	BUDOWA KOTŁOWNI GAZOWEJ		Branża: elektryczna
ADRES	BUDYNEK 12-rodzinny ul. Szkolna 15A 87-840 Lubień Kujawski		Nr zlecenia: 31/04/2021
INWESTOR	Urząd Miasta i Gminy Lubień Kujawski, ul. Wojska Polskiego 29		Data: kwiecień 2021 r.
PROJEKTANT	LECH ŚWIDEREK upr. w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej Nr GP.I.7342/192/TO/94 Członek K.-P. Nr ewid. KUP/IE/2547/01		
PROJEKTANT	mgr inż. ROMAN PIETRZAK upr. w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej Nr UAN-N-V/174/TO/84 Członek K.-P. Nr ewid. KUP/IE/1946/01		
STADIUM	PROJEKT BUDOWLANY		Skala:
<i>PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE</i>			Nr rys. E-1