



Lubień Kujawski, dnia 16.11.2021 r.

ZP.27.2021

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: **ZP.27.2021**. Nazwa zadania: „**Budowa dwóch placów zabaw w m. Bilno i Rzeżewo, gmina Lubień Kujawski**”.

WYJAŚNIENIE

Uprzejmie informujemy, że do zapytania ofertowego wpłynęły pytania od wykonawców dotyczące przedmiotowego postępowania. Poniżej treść zadanych pytań wraz z odpowiedziami:

1. W opisie parametrów technicznych urządzeń placów zabaw jest wymagana - Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej, odpornej na warunki atmosferyczne. - Czy dopuszczają Państwo urządzenia placu zabaw o konstrukcji stalowej malowanej proszkowo jako rozwiązanie równoważne.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza urządzenia placu zabaw o konstrukcji stalowej ocynkowanej, malowanej proszkowo.

2. Czy dopuszczają Państwo urządzenia placu zabaw o wymiarach zbliżonych do tych które są podane w projekcie budowlano – wykonawczym jako rozwiązanie równoważne. (w załączniku 1 poniżej - propozycja do akcentacji)

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza urządzenia o wymiarach zbliżonych do tych które są podane w projekcie budowlano – wykonawczym.

3. W projekcie budowlano – wykonawczym punkt 6.3. wymagają Państwo: ogrodzeniem panelowym o wymiarach 1,33 x 2,50m, pręt fi 5mm i furtka 1,0x1,58m - czy dopuszczają Państwo ogrodzenie o wymiarach: panel 1,23 x 2,50m, pręt fi 5mm oraz furtkę o wymiarach 1,00x1,50m jako propozycję równoważną.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ogrodzenie o wymiarach: panel 1,23 x 2,50m, pręt fi 5mm oraz furtkę o wymiarach 1,00x1,50m.

Z up. BURMISTRZA

Jakub Tomczak
ZASTĘPCA BURMISTRZA