

Lubień Kujawski, dnia 21 marca 2022 r.

ZP.9.2022

WYJAŚNIENIE

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: **ZP.9.2022**. Nazwa zadania: **Dostawa 30 fabrycznie nowych kompletnych gotowych do montażu przydomowych jednozbiornikowych oczyszczalni ścieków.**

Uprzejmie informujemy, że od wykonawców wpłynęły zapytania dotyczące przedmiotowego postępowania. Poniżej treść zadanych pytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie nr 1:

Prosimy o potwierdzenie, czy podana w WZ wysokość nadbudowy w osadniku tj. 70 cm liczona jest od dna rury dopływowej do zbiornika ?

Odpowiedź: Wysokość nadbudowy na osadniku 70 cm liczona jest od krawędzi zbiornika.

Pytanie nr 2:

W zamówieniu określona jest dostawa przepompowni ścieków. Czy chodzi o przepompownie ścieków oczyszczonych, które będą montowane za osadnikiem i które umożliwiają odprowadzenie ścieków do nasypu ?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga by przepompownie ścieków oczyszczonych były montowane za osadnikiem i odprowadzały ścieki do pola rozsączającego.

Z up. BURMISTRZA

Jakub Tomczak
ZASTĘPCA BURMISTRZA